



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie

Kraków, 6.11.2018

KR.ZUZ.2.421.849.2018.MŁ

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 i art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 397 ust 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7; art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 12); art. 407 ust 1, ust 2; art. 408; art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ; ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Kraków – Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31- 450 Kraków, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 50 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., elektryczną, słaboprądową i wentylacji mechanicznej, układem dróg wewnętrznych, infrastruktura techniczną na dz. nr 400/2, obr. 40 Kraków – Krowodrza, przy ul. Katowickiej 28, 31-351 Kraków”,

o r z e k a m

- I. Udzielam Gminie Miejskiej Kraków – Miejskiemu Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31- 450 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 400/2 obręb 40 Krowodrza urządzenia wodnego, tj. systemu retencyjno – rozsączającego złożonego z 96 sztuk skrzynek Q-BB/Q-Bic, ułożonych w czterech warstwach oraz czterech pionowych rur Vertical IT DN1000 o dł. 3m, o parametrach:

- współrzędne urządzenia wodnego w jego centrum	X: 5550306,9; Y: 7420007,4
- długość zabudowy	3,6 m
- szerokość zabudowy	4,8 m
- wysokość zabudowy	2,4 m
- rzędna góry skrzynek	226,55 m n.p.m.
- rzędna dna skrzynek	224,15 m n.p.m.
- rzędna terenu	227,55 m n.p.m.

- II. Udzielam Gminie Miejskiej Kraków – Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31- 450 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów i powierzchni utwardzonych do urządzenia wodnego, o którym mowa w pkt. I, z powierzchni rzeczywistej – 0,2348 ha, powierzchni zredukowanej – 0,17707 ha, w ilości nieprzekraczającej :

- ilość wód maksymalna	$Q_{\max} = 0,0007 \text{ m}^3/\text{s}$,
- ilość wód średnia roczna	$Q_{\text{śr.r}} = 1186 \text{ m}^3/\text{rok}$.

- III. Minimalna odległość dna systemu retencyjno – rozsączającego od poziomu wód gruntowych powinna wynosić 1,0 m
- IV. Wprowadzane wody opadowo-roztopowe nie mogą przekraczać następujących dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń:
- zawiesiny ogólne - 100,0 mg/l
- V. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie II ustaliam do 6 listopada 2048 r.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Kraków – Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-440 Kraków, działająca przez Pełnomocnika Pana Pawła Zapałę, zwróciła się z wnioskiem z dnia 22.08.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu 22.08.2018r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w ramach zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 50 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., elektryczną, słaboprądową i wentylacji mechanicznej, układem dróg wewnętrznych, infrastruktura techniczną na dz. nr 400/2, obr. 40 Kraków – Krowodrza, przy ul. Katowickiej 28, 31-351 Kraków”. Pismem z dnia 19.10.2018 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.

Inwestycja obejmuje wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z projektowanych terenów utwardzonych, dachu budynku oraz boiska i placu zabaw po podczyszczeniu w studni osadniczej do układu retencyjno – rozsączającego złożonego z 96 modułów Q-BB/Q-Bic o całkowitych wymiarach 3,6m x 4,8m x 2,4m, z których zostaną rozsączone punktowo w ziemi za pomocą 4 rur Vertical IT DN1000.

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.), a także nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych wód. Wnioskowany teren znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie *Rudawa od Raclawki do ujścia* oznaczonych europejskim kodem PLRW20009213699. Znajduje się również na obszarze w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 131 o europejskim kodzie PLGW2000131, dla której celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Udzielone pozwolenie jest zgodne z rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 poz. 317 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 poz. 262 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 poz. 371 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 poz. 269 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 poz. 262 z późn. zm.).

Po dokładnej analizie Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie stwierdził, iż niniejsze pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do systemu retencyjno – rozsączającego nie naruszy także ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy poleceń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń w terminie trzech lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne. Termin obowiązywania pozwolenia ustalono dla usług wodnych w pkt. II niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Kierownik Działu Ugód Wodnoprawnych
mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

Otrzymują wg. rozdzielnika: (za zwrotnym potwierdzeniem)

1. Paweł Zapał Pracownia Architektury pro forma, ul. Wybickiego 7b/37, 31-261 Kraków – Pełnomocnik (odbiór osobisty)
2. ZUZ a/a.

Na podstawie art. 398 Prawo wodne (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 434,00 zł słownie: czterysta trzydzieści cztery złote.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
z dniem 7.11.2018
data 7.11.2018 podpis p