

Kraków, dnia 13.. sierpnia 2020r.

Wyjaśnienia do SIWZ (5)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa Szkoły Podstawowej na os. Złocień w Krakowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:

Co należy przyjąć do wyceny izolacji termicznej dachu? W PFU_ZŁOCIEŃ_ OPIS jest mowa o styropianie (EPS), a w specyfikacji PFU-3 : STB-05 jest mowa o płytach pianki PIR ?

Odpowiedź:

Dokładną grubość i rodzaj izolacji termicznej dobrać po wykonaniu projektowanej charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodne na rok 2019/2021–wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii oraz wymagań przeciwpożarowych budynku. W załączonym w postępowaniu pliku PFU_ZŁOCIEŃ_ OPIS określono minimalne oczekiwane parametry izolacji dachu, wskazując celowo w jednym miejscu dachu płyty typu EPS oraz w innym miejscu dachu budynku hali sportowej płyty XPS. W uzasadnionych przypadkach ze względu na funkcję oraz technologię projektant może dodatkowo zastosować inne nie gorsze materiały z płyt PIR lub PUR a także wełny mineralnej.

Zapytanie 2:

Który dokument należy traktować jako ważniejszy, w przypadku, gdy są rozbieżności w opisach :PFU-3 , czy PFU_ZŁOCIEŃ_ OPIS?

Odpowiedź:

W załączonym w postępowaniu pliku PFU-3 określono ogólne warunki wykonania i odbioru robót, należy jednak mieć na uwadze, iż zapisy zawarte w projekcie umowy mają charakter nadrzędny. W przypadku dostrzeżonych rozbieżności w opisach ujętych w plikach PFU-3 , czy PFU_ZŁOCIEŃ_ OPIS – nadrzędny jest zapis zawarty w pliku PFU_ZŁOCIEŃ_ OPIS

Zapytanie 3:

W opisie szkła zwykle podawane są parametry Lt i g w pewnych zakresach < lub > od pewnej wartości. Określenie dokładnej wielkości, jak w Państwa opisie, gdzie g=34 %; LT=62 %, wskazuje na jednego producenta. Jakie procentowe odchylenie od podanych zakresów jest dopuszczalne?

Odpowiedź:

Na podstawie informacji uzyskanych od Autora PFU, dopuszcza się odchylenie od podanych zakresów na poziomie 2%, z zachowaniem wszelkich normatywów izolacyjności cieplnej na rok 2021

Zapytanie 4:

Opis "-profil minimum 82mm" dotyczy profilu skrzydła drzwi czy ramy?

Odpowiedź:

Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje wykonanie ślusarki w systemie aluminiowym. Grubość/szerokość/wysokość profili aluminiowych okiennych, drzwiowych i fasadowych należy tak dobrać na etapie opracowywania dokumentacji i realizacji tak aby zapewnić wymagalną nośność, nieprzekroczenie stanów granicznych ugięć w celu prawidłowej eksploatacji poszczególnych elementów i całego obiektu.

Zapytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie opisu zamieszczonego w STB-10 w części dotyczącej montażu: "Wzmocnienie ramy o przekroju kwadratowym zamkniętym -okucia z funkcją mikrouchyłu"

Odpowiedź:

Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje wykonanie okien zewnętrznych w systemie aluminiowym izolowanym termicznie. Nośność profili okiennych i wytrzymałość okuć należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji i realizacji (w tym również w oparciu o dokumentację warsztatową) tak aby zapewnić prawidłową eksploatację w tym funkcję mikrouchyłu.

Zapytanie 6:

Czy zapis "W ścianach pomiędzy salami a korytarzem 1 i 2 piętro , oraz pomiędzy pomieszczeniami administracji a korytarzem na poz. parteru należy przewidzieć naświetla w ramiakach aluminiowych na wysokości ok. 2m od wykończonej posadzki, szczelność pożarowej E Izolacyjność akustyczna min. 48dB.." czy odnosi się do naświetli p-poż. Jeżeli tak to proszę podać klasę E..... Izolacyjność 48 dB odnosi się do Rw zestawu szybowego bez ramy aluminiowej ?

Odpowiedź:

Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje, w ścianach pomiędzy salami a korytarzem pierwszego i drugiego piętra oraz pomiędzy pomieszczeniami administracji a korytarzem na poziomie parteru, wykonanie w ścianach niezależnych naświetli w systemie aluminiowym na wysokości ok. 2m od wykończonej posadzki. Należy wykonać naświetla o powierzchni ok. 1,5-2,0m² lub większe dostosowane do możliwości realizacyjnych. Parametry szczelności pożarowej i izolacyjności akustycznej należy określić i dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy i normy w tym zakresie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Tracka-Samborska

Specjalista
Kloch
Elżbieta Kloch

Kierownik
Kostrzewa
Aleksandra Kostrzewa