



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. **Centrala:** +48 12 42 42 300, **Fax:** +48 12 42 42 322, **Nr alarmowy:** 994

e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz.ITT/II-O/34439/2019

Kraków, dn. 9 września 2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 72
im. Teofila Lenartowicza
al. Modrzewiowa 23
30 – 224 Kraków

W związku z Państwa wystąpieniem, MPWiK S.A. w załączeniu przedkłada odpis informacji technicznej znak: L.dz. ITT/II-O/26887/2019 z dnia 05.08.2019r., której każda strona została zaparafowana przez osobę podpisującą niniejsze pismo.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kazimierz Rospond



L.dz.ITT/II-O/26887/2019

Kraków, dn. 5 sierpnia 2019r.

ODPIS

Załącznik do pisma


L.dz.ITT/II-O/34439/2019

Ilość stron 2

Gmina Miejska Kraków
Szkoła Podstawowa Nr 72
im. Teofila Lenartowicza
Al. Modrzewiowa 23
30 – 224 Kraków

Wnioskodawca:

Pani Beata Wiecech



INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: rozbudowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK SA) działając na podstawie art. 23 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla **budynku szkolnego planowanego na działkach nr 231/5, 231/6, 231/8, obr. 9, j.ew. Krowodrza przy al. Modrzewiowej 23 w Krakowie**, podaje:

1. Na terenie przedmiotowych działek znajdują się istniejące obiekty Szkoły Podstawowej NR 72, które zasilane są w wodę i odprowadzają ścieki poprzez przyłącza: wodociągowe (ze studnią wodomierzową) i przyłącze kanalizacyjne, zrealizowane w oparciu o sieci wod. – kan. biegnące w al. Modrzewiowej.
Nieruchomość ta figuruje w rejestrze odbiorców usług MPWiK SA pod adresem al. Modrzewiowa 23
2. Mając powyższe na uwadze informujemy, że doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych dla projektowanego budynku można przewidzieć w oparciu o ww. przyłącza wod. – kan. obsługujące istniejące obiekty szkoły, na zasadzie rozbudowy instalacji wodociągowej (za wodomierzem) i kanalizacyjnej.
Warunkiem wykorzystania ww. przyłączy jest potwierdzenie ich wystarczającej przepustowości dla potrzeb przedmiotowej inwestycji. Stosowne obliczenia w tym zakresie dokonane przez uprawnionego projektanta należy przedstawić w dokumentacji projektowej.
3. W przypadku braku możliwości wykorzystania ww. przyłączy wod. – kan. dla potrzeb planowanego budynku, wówczas można przewidzieć realizację nowych przyłączy wod. – kan. (lub przebudowy istniejących przyłączy), w nawiązaniu do sieci wod. – kan. biegnących w al. Modrzewiowej: wodociąg DN150mm, kanał sanitarny Ø250mm.
4. Zgodnie z założeniami „Koncepcji zaopatrzenia w wodę północno – zachodnich rejonów m. Krakowa” aktualizacja II (TT 1044) do projektowania zasilania w wodę przedmiotowej inwestycji należy przyjąć rzędną linii ciśnień wynoszącą średnio 274,00 m n.p.m.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kazimierz Rospiński
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
tel. 12 42 42 300
DZIAŁ TECHNICZNY
Regon 350720714, NIP 675000065

5. Przypominamy, że ze względu na obowiązujący w tym rejonie m. Krakowa rozdzielczy system kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
6. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa (Kraków, ul. Centralna 53).
7. Informacyjnie podajemy, że ww. sieć kanalizacji sanitarnej Ø250mm w ul. Modrzewiowej, na odcinku od wysokości budynku nr 22 do budynku nr 25 przewidziana jest do przebudowy (dok. proj. nr 5720, warunki przyłączenia sieci zostały wydane w MPWiK S.A. pismem znak: L.dz.ITT/I-O/09450/2019 z dnia 09.04.2019r.).
Powyższe należy wziąć pod uwagę w przypadku realizacji nowego przyłącza dla przedmiotowej inwestycji.
8. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci (wraz z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków), zostaną wydane przez MPWiK S.A. na wniosek (DRUK NR ITT-3) po przedstawieniu dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy instalacji wod. – kan. lub przyłączy wod. – kan.
Do wniosku załączyć tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
9. Wniosek wraz z dokumentacją projektową należy złożyć w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (poniedziałek) oraz 7⁰⁰-15⁰⁰ (wtorek – piątek).
10. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
11. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu MPWiK S.A. można uzyskać Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
12. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

2x Wnioskodawca

1x ITT aa

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kam
Kazimierz Rospond

Opracowała: mgr inż. Justyna Płazieńska

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kam
Kazimierz Rospond

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
tel. 12 42 42 300
DZIAŁ TECHNICZNY
Regen 350720714, NIP 6750000065
888 000097387 (22)