

Kraków, dnia 14.10.2022 r.

Wyjaśnienia do SWZ (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 123 w Krakowie przy ul. Macieja Miechowity 4numer postępowania: **MCOO/ZP/zit/1/22**

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:

Czy schody od głównego wejścia do budynku wchodzi w zakres remontu, brak miejsca na montaż płytek między płytą spocznika a drzwiami. To samo dotyczy dwóch filarów przy wejściu, czy są do remontu i ewentualnie w jaki sposób?

Odpowiedź:

Schody główne do budynku nie wchodzi w zakres remontu. Na czas prowadzenia robót konieczne jest ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Słupy/filary należy wykończyć klejem, siatką, narożnikami oraz tynkiem, analogicznie jak elewację.


Zapytanie 2:


Czy wymiana instalacji odgromowej na dachu wchodzi w zakres remontu?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją SWZ instalacja odgromowa przewidziana została do wymiany z uwzględnieniem zwodów poziomych, zwodów pionowych, otoku oraz pozostałych elementów instalacji odgromowej. Wymagania zawarto w PFU w punkcie 7. *Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania dla zastosowanych materiałów*

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Samodzielny Referent

Małgorzata Marszałek-Wasilewska

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - zit