

Kraków, dnia 10.03.2022 r.

Modyfikacja SWZ (2) + Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w zakresie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 155 w Krakowie na os. 2 Pułku Lotniczego 21

numer postępowania: MCOO/ZP/R/3/22

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ modyfikuje SWZ oraz wyjaśnia treść SWZ w zakresie jak poniżej:

A. Dotyczy PFU (- załącznika nr 4 do SWZ)

Uzupełnia się PFU o załączniki stanowiące odpowiednio załączniki 1-3 do niniejszego pisma:

- szkic bramy przesuwnej;
- szkic panelu;
- szkic furtki.

B. Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Zapytanie 1:

W PFU zamawiający określa słupki ogrodzeniowe jako stalowe cynkowane i lakierowane proszkowo ze stali profilowanej zamkniętej, jednak nie jest określony przekrój słupka oraz grubość ścianki, w związku z tym proszę o podanie przekroju słupka (60x40 czy 60x60 czy może inny) oraz minimalnej grubości ścianki w/w profilu?

Odpowiedź:

Patrz cz. A powyżej.

Zapytanie 2:

Zamawiający określa przęsła ogrodzeniowe jako panele o wymiarach 250cm i wysokości 165cm. Czy pod pojęciem panele rozumie się panele z 3D z drutu stalowego, czy może panele z wypełnieniem profilami zamkniętymi?

Odpowiedź:

Patrz cz. A powyżej.

Zapytanie 3:

Jeżeli panele są ze stali profilowanej to jakie są przekroje profili na rygle (60x40?) oraz wypełnienie np. profile 20x20? Jakie są minimalne grubości ścianek dla w/w profili jakie zaakceptuje zamawiający.

Odpowiedź:

Patrz cz. A powyżej.

Zapytanie 4:

Jaki tym podmurówki jest wymagany przez zamawiającego? Czy ma to być podmurówka prefabrykowana czy murek betonowy wylewany?

Odpowiedź:

Patrz cz. A powyżej.

Zapytanie 5:

Jaka jest ilość urządzeń sterujących otwieraniem bramy i jakiego one są typu, czy są to piloty, tagi RFID czy może otwieranie przy pomocy kodu?

Odpowiedź:

Na każdą bramę należy przyjąć dostawę i zaprogramowanie trzech pilotów radiowych.

Zapytanie 6:

Czy zamawiający przewiduje dostęp np. dostawców lub innych interesantów do parkingu szkolnego? Czy interesanci mają mieć możliwość dostępu samodzielnego (własne urządzenia sterujące bramą), czy konieczna jest sygnalizacja potrzeby wjazdu przez domofon, wideodomofon czy też dzwonek?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się możliwości sterowania bramami przez interesantów. Nie przewiduje się montażu urządzeń sygnalizujących. Do bramy przy wejściu głównym oraz przy basenie należy ułożyć rurę-peszel fi 28mm z pilotem. Zasilanie do bram automatycznych należy zasilć z rozdzielni głównej zlokalizowanej na parterze.

Zapytanie 7:

Czy zamawiający przewiduje otwieranie bram z budynku szkoły czy tylko indywidualnymi urządzeniami sterującymi? Jeżeli tak to jakiego typu ma to być sterowanie, zwykły przycisk czy za pośrednictwem domofonu/wideodomofonu?

Odpowiedź:

Sterowanie bramami będzie realizowane przez dostarczone przez Wykonawcę piloty.

Zapytanie 8:

Czy na wyjeździe ma być zainstalowana pętla indukcyjna w celu otwarcia bramy od wewnątrz parkingu, umożliwiająca swobodny wyjazd z parkingu?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się montażu pętli indukcyjnych.

C. Dotyczy terminów: składania ofert/otwarcia ofert/ związania oferta

W związku z cz. A i B powyżej zmienia się:

- Termin składania ofert z: 15.03.2022r., godz. 9:00 na: **21.03.2022r. godz. 9:00;**
- Termin otwarcia ofert z: 15.03.2022r. godz. 12:00 na: **21.03.2022r. godz. 12:00.**

Z uwagi na powyższe zmianie ulega termin związania ofertą z: 13.04.2022r. na: **19.04.2022r.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Renata Truchta-Samborska

W załączeniu:

- 1) szkic bramy przesuwnej;
- 2) szkic panelu;
- 3) szkic furtki.

Kierownik
Aleksandra Kostrzewa

Specjalista
Elżbieta Kloch

