

Kraków, dnia 11.04.2022 r.

Wyjaśnienia do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 134
w Krakowie przy ul. Kłuszyńskiej 46**

numer postępowania: **SP134/ZP/1/22**

W związku z wpłynięciem do Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:

Jaki rodzaj rurociągów należy wycenić i zabudować dla przedmiotowej inwestycji? W opisie projektu wszędzie wskazano rury cienkościenne ocynkowane zewnątrznie łączone metodą press. W zestawieniu materiałów jednak projektant wydał rury nierdzewne (tabela na str. 14 pliku: 1. Projekt techniczny budowy c.o. pdf). Postanowienia te są niejasne dla wykonawcy i wymagają wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować rury stalowe cienkościenne ocynkowane z zewnątrz za pomocą połączeń typu press.

Zapytanie 2:

W opisie projektu do c.o. są rury stalowe jednostronnie ocynkowane (na zaciski), a w wykazie materiałów rury i kształtki nierdzewne. Które z nich powinny być zastosowane?

Odpowiedź:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować rury stalowe cienkościenne ocynkowane z zewnątrz za pomocą połączeń typu press.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Samodzielny Referent
M. Marszałek-Wasilewska
Marszałek-Wasilewska Aleksandra Kostrzewa

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Malada