

Kraków, dnia 13.04.2022 r.

Wyjaśnienia do SWZ (1) i Modyfikacja SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Remont ogrodzenia na terenie
Samorządowego Przedszkola nr 182 w Krakowie na os. Dywizjonu 303 12**

numer postępowania: MCOO/ZP/R/9/22

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytania od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ jak poniżej:

Zapytanie:

Jaki profil lub płaskownik wzmacnia poprzecznie przęsło ogrodzeniowe?

Odpowiedź:

Panele ogrodzeniowe (przęsła ogrodzeniowe) – główna rama - podłużnice profil 60x40x2 mm, wypełnienie profil 20x20x2mm. Rozmiar typowego panelu ok. 2420x1650 mm. Na końcach odcinków, przy furtce oraz bramie panele uzupełniające – wymiar długości dostosować do danego miejsca. Rozstaw osiowy słupków wypełniających panel nie większy niż 13,0 cm.

Tym samym zmienia się treść „Opisu przedmiotu zamówienia” będącego elementem dokumentacji technicznej (załącznik nr 4 do SWZ) w zakresie zapisów „szkicu nr 2 – panel ogrodzenia” jak poniżej:

Zmiana 1:

zapis:

„Panele ogrodzeniowe – rama profil 60x40x4mm, wypełnienie profil 20x20x2,5mm, rozmiar typowego panelu ok. 2420x1650mm, na końcach prostych, przy furtkach panele uzupełniające – wymiar długości dostosować do danego miejsca, rozstaw osiowy słupków wypełniających panel nie większy niż 13,0cm.”

zmienia się na zapis:

„Panele ogrodzeniowe – rama profil 60x40x2mm, wypełnienie profil 20x20x2 mm, rozmiar typowego panelu ok. 2420x1650mm, na końcach prostych, przy furtkach panele uzupełniające – wymiar długości dostosować do danego miejsca, rozstaw osiowy słupków wypełniających panel nie większy niż 13,0 cm.”

Zmiana 2:

zapis:

„Słupy z kształtowników stalowych 80x80x4, kolor RAL 6005 (ciemna zieleń), rozstaw osiowy słupków 250,0 cm, słupki od góry zabezpieczyć zaślepką z mocowaniem uniemożliwiającym kradzież.”

zmienia się na zapis:

„Słupy z kształtowników stalowych 80x80x2, kolor RAL 6005 (ciemna zieleń), rozstaw osiowy słupków 250,0 cm, słupki od góry zabezpieczyć zaślepką z mocowaniem uniemożliwiającym kradzież.”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Tracka-Samborska

Samodzielny Referent
Dorota Sularz

Kierownik
Aleksandra Kostrzewa