

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE TECHNICZNE				4.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
141,35	-	339,24	+11,70	IV (piętro 3)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,7	10		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Kran ze złączką do węzła z kratką ściekową podłogową; Wykonać fartuch ceramiczny.					
Wyposażenie inne:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią - szt 1 wg zestawienia Nr S1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA „E”				KE.4
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
5,50	-	13,20	+11,70	IV (piętro 3)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,01			TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
150	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Realizacja oddymiania klatki schodowej zapewniona przez automatyczne otwarcie klapy oddymiającej (sygnał z centrali pożarowej);					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					