

Kraków, dnia 29.07.2022 r.

Modyfikacja SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wymiana ogrodzenia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 110 w Krakowie na os. Kolorowym 28 (2)

numer postępowania: MCOO/ZP/R/19/22

- I. W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść SWZ jak poniżej:

Zapytania:

- Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szyny nośnej bramy przesuwnej 80x80mm? Szyna o wymiarach 95x85mm jest produkowana przez jednego producenta, który nie wykonuje bram z wymaganym zdobieniem. Chyba, że do wyceny należy przyjąć wariant II i skalkulować wykonanie 2 bram rozwieranych?

- Prosimy o doprecyzowanie "Automat napędowy umieszczony w stalowym słupku bramy przesuwnej". Czy chodzi o umieszczenie automatu w skrzynce przy słupku?

Odpowiedź:

Dotyczy dokumentacji technicznej w zakresie projektu:

W pkt 4.4. Opisu technicznego „Bramy wjazdowe – wariant I”:

zmienia się zapis:

„Projektuje się dwie bramy wjazdowe w miejscach istniejących bram. Brama przy budynku przedszkola – wjazd główny – brama przesuwna. światło otwarcia 450,0cm. Bramę wykonać tak, aby w przyszłości było możliwe zainstalowanie siłowników elektrycznych do automatycznego otwierania. Brama przesuwna musi posiadać konstrukcję samonośną, z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym, zespół nośny posadowiony na fundamencie za pośrednictwem śrub fundamentowych. Skrzydło musi poruszać się kilka centymetrów nad podłożem, wypełnienie - kształtowniki stalowe zamknięte – zgodnie z wzorem panelu typowego dla ogrodzenia. Szyna nośna 95x85 mm przymocowana do skrzydła bramy. Szyna jezdna wykonywana z blachy ocynkowanej, zespół jezdny w szynie - 95x85 [mm]. Automat napędowy umieszczony w stalowym słupku bramy przesuwnej. Możliwość rozblokowania automatu i otwarcia bramy ręcznie w przypadku braku prądu – taki stan należy przyjąć na chwilę realizacji ogrodzenia. Bramę wyposażać w wyłącznik przeciążeniowy - zatrzymanie się bramy i jej cofnięcie, jeżeli skrzydło podczas zamykania napotka na opór, dodatkowo bramę wyposażać w gumową listwę na czole skrzydła zabezpieczająca przed 13 zarysowaniem przy

zestknięciu bramy z przeszkodą. Jako wyposażenie dodatkowe przewidzieć fotokomórkę powodująca zatrzymanie się bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda oraz lampę ostrzegawczą informującą o zamykaniu i otwieraniu bramy i funkcję automatycznego zamykania - samoczynne zamknięcie się bramy po zaprogramowanym czasie”.

na zapis:

„Projektuje się bramę wjazdową w miejscu istniejącej bramy. Brama przy budynku przedszkola - wjazd główny - brama przesuwna. światło otwarcia 450,0 cm. Bramę wykonać tak, aby w przyszłości było możliwe zainstalowanie automatu elektrycznego do automatycznego otwierania. Brama przesuwna musi posiadać konstrukcję samonośną, z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym, zespół nośny posadowiony na fundamencie za pośrednictwem śrub fundamentowych. Skrzydło musi poruszać się kilka centymetrów nad podłożem, wypełnienie - kształtowniki stalowe zamknięte - zgodnie z wzorem panelu typowego dla ogrodzenia. Szyna nośna 95x85 mm [+/- 3mm] przymocowana do skrzydła bramy. Szyna jezdna wykonywana z blachy ocynkowanej, zespół jezdny w szynie - 95x85 mm [+/- 3mm]. Automat napędowy wolnostojący do intensywnego użycia w budynkach użyteczności publicznej, umieszczony na fundamencie. Możliwość rozblokowania automatu i otwarcia bramy ręcznie w przypadku braku prądu. Bramę wyposażać w wyłącznik przeciążeniowy - zatrzymanie się bramy i jej cofnięcie, jeżeli skrzydło podczas zamykania napotka na opór, dodatkowo bramę wyposażać w gumową listwę na czole skrzydła zabezpieczająca przed zarysowaniem przy zetknięciu bramy z przeszkodą. Jako wyposażenie dodatkowe przewidzieć fotokomórkę powodująca zatrzymanie się bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda oraz lampę ostrzegawczą informującą o zamykaniu i otwieraniu bramy i funkcję automatycznego zamykania - samoczynne zamknięcie się bramy po zaprogramowanym czasie.”

Uwaga:

Montaż i dostawa automatu nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

II. W związku z pkt I powyżej, Zamawiający zmienia:

Termin składania ofert z: 29.07.2022 r., godz. 9:00 na: **5.08.2022 r. godz. 9:00;**
Termin otwarcia ofert z: 29.07.2022 r., godz. 12:00 na: **5.08.2022 r. godz. 12:00.**

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z: 27.08.2022 r. na: **03.09.2022 r.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Zbigniew Mazur

Samodzielną Referent

Magdalena Marszałek-Wasilewska
Kierownik

Aleksandra Kostrzewa