

ITT.6210.1233.2021

Kraków, dnia 24 czerwca 2021 r.

**Inwestor: Gmina Miejska Kraków -
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ulanów 9A,
31-450 Kraków**

**Na adres: Pracownia Architektoniczna
Joanna Kołodziej
pl. Dominikański 1/5A
31-043 Kraków**

INFORMACJA TECHNICZNA

Dotyczy: rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) działając na podstawie art. 23 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla **planowanej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 54, zlokalizowanej na działce nr 52/2 obr. 5 j.ew. Podgórze przy ul. Tynieckiej 122 w Krakowie**, podaje:

1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 54 posiada zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków w oparciu o przyłącza wykonane w nawiązaniu do sieci wodociągowej Ø125mm w ul. Tynieckiej i sieci kanalizacji sanitarnej Ø300mm w ul. Falistej.
2. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny).
3. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków bytowych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji (polegającej na rozbudowie szkoły o nowe skrzydło z salami dydaktycznymi, kuchnią i stołówką), rozwiązać w oparciu o ww. istniejące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, przewidując konieczny zakres rozbudowy instalacji wodociągowej (za wodomierzem głównym) i instalacji kanalizacyjnej. Powyższe może nastąpić za porozumieniem zainteresowanych stron.
Warunkiem powyższego rozwiązania są wystarczające parametry przepustowe istniejących przyłączy oraz instalacji w budynku. Oceny w tym zakresie winien dokonać uprawniony projektant. W przypadku braku możliwości wykorzystania ww. przyłączy należy przewidzieć ich przebudowę.
4. Do projektowania zasilania w wodę przyjąć rzędną linii ciśnień wynoszącą średnio 250,00 m n.p.m.
5. Przedstawione w złożonym wniosku zapotrzebowanie wody określone wartością $Q_{\text{hmax}} = 0,8$ l/s jest w naszej ocenie nieco zawyżone. W związku z powyższym, w dokumentacji projektowej prosimy o powtórne przeanalizowanie bilansu zapotrzebowania wody dla potrzeb przedmiotowej

✓

Prezes Zarządu: Piotr Ziębara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

inwestycji i przedstawienie szczegółowych obliczeń hydraulicznych w oparciu o jednostkowe zapotrzebowanie na wodę przyjęte w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70) z uwzględnieniem odpowiednich jednostek odniesienia oraz współczynników nierównomierności godzinowej i dobowej.

6. WMK S.A. zapewnia dostawę wody głównie do celów bytowych, usługowych i przemysłowych obiektów, a bilans wody w tym zakresie stanowi podstawę do wymiarowania przyłącza wodociągowego i doboru średnicy wodomierza. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe możliwa jest tylko w ograniczonej ilości, wynikającej z doboru średnicy przyłącza wodociągowego i wodomierza. Specjalne wymagane warunki ochrony p.poż. uzależnione od klasy zagrożenia ogniowego obiektu winny zostać rozwiązane w ramach instalacji wodociągowej za wodomierzem (np. poprzez zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych).
7. W przypadku odprowadzenia ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnej, ich jakość winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru ścieków.
8. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
9. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Złotej Jesieni 14).
10. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci (wraz z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków), zostaną wydane przez WMK S.A. na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci (DRUK NR ITT-3) po przedstawieniu dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Do wniosku załączyć tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
11. Wniosek wraz z dokumentacją projektową złożyć w Wodociągach Miasta Krakowa - Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (poniedziałek) oraz 7⁰⁰-15⁰⁰ (wtorek – piątek).
12. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
13. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. - Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
14. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.
15. W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą zmiany nazwy Spółki.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

2x Adresat + informacja dot. zmiany nazwy Spółki.

1x ITT aa (O/19006/2021)

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Rospond
Kazimierz Rospond

Opracowała: mgr inż. Bożena Tyczyńska